I. Karta informacyjna węzła

1. Miejsce podłączenia	sieć cieplna 2xDn200
2. Średnica przyłącza	2 x Dn 32
3. Rodzaj węzła cieplnego	wymiennikowy
4. Wymagane ciśnienie dyspozycyjne	100 kPa
5. Przepływ wody sieciowej	**1,30 m3/h**
6. Instalacja co	
1) system instalacji	zamknięty
2) parametry instalacji	80/60
3) opór instalacji	28,5kPa
7. Instalacja wentylacyjna	
4) system instalacji	zamknięty
5) parametry instalacji	80/60
6) opór instalacji	30,1 kPa
8. Zapotrzebowanie mocy cieplnej	
1) c.o.	**53,00 kW**
2) wentylacja	**43,81 kW**